

## Minéralisation de l'eau (mg/Litre)

	CALCIUM	MAGNESIUM	POTASSIUM	SODIUM	NITRATES	SULFATES	CHLORURES	BICARBONATES
Normes Limite ou référence	-	-	-	200	50	250	250	-
PONTOISE	108	16	3,2	14	26	56	27	313
MENUCOURT COURDIMANCHE CERGY LE HAUT	126	10,5	4,5	12	27	35	54	347
JOUY LE MOUTIER ECANCOURT	26	8,2	12	12	0,5	11	6	145
CACP NORD	100	15	3	14	28	53	27	302
CACP SUD	105	15	3,3	14	31	52	28	307
CACP CENTRE	127	15	4,2	14	27	87	35	319
BOISEMENT COURDIMANCHE VILLAGES	87	19	1,2	6	39	19	16	302
CERGY VAUREAL VILLAGES	123	24	2	11	39	67	29	339
SAINT OUEN L'AUMONE EPLUCHES	64	4,1	3,1	18	21	18	30	175
OSNY PIGEONNIER	115	23	1,7	10	15	74	20	360
SAINT OUEN L'AUMONE VERT GALANT	79	8	3,2	17	23	30	29	224

Valeurs moyennes du 1<sup>er</sup> janvier 2015 au 31 juillet 2016, base contrôle sanitaire ARS et contrôle auto-surveillance Cyo